



Für max. 3 x ecoLOAD 3,7 oder 1 x ecoLOAD 11:

FI / RCD = 4 x 25/0,03A Typ B oder Typ EV
 Si = B16A 3 pol.

Für max. 6 x ecoLOAD 3,7 oder 2 x ecoLOAD 11 oder 1 x ecoLOAD 22:

FI / RCD = 4 x 40/0,03A Typ B oder Typ EV
 Si = B32A 3 pol.

ecoLOAD 11/22	Installation der Ladebox im TN- und TT-Netz	Datum	Verfasser
		22.01.2016	Dipl.-Ing. Oscar Perdok